

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

UITVOERDER

VASTGOEDEXPERTS

Langvoort 17

2430 Laakdal

+32 14 89 34 76

info@vastgoedexperts.com

BTW BE0667.567.856

KLANT

Naam: **SMETS Ingrid**

Adres: **Vierhuizenstraat 48**

3070 - Kortenberg (BE)

Tel: **0496934654**

BTW BE: **Particulier**

UITVOERINGSADRES

Uitvoeringsadres: **de Grunnelaan 10, 1970 - Wezembeek-Oppem (BE)**

RESERVOIR

Ingedeeld: **Niet ingedeeld** | Wand: **Enkel** | Plaats: **Ondergronds** | Vorm: **Cilinder** |
Materiaal: **Staal** Inhoud: **<5000 L** | Jaar plaatsing: **<1995**

VISUELE CONTROLE: TOEZICHTSPUT

Aanwezig: **Ja** | Algemene staat put: **OK** | Dichtheid put: **OK**
Vervuiling in put: **OK** | Deksel put: **OK**

VISUELE CONTROLE: AANSLUITINGEN & LEIDINGEN

Vulbuis: **OK** | Ontluchting: **NOK**
Aanvoerleiding: **NOK** | Terugvoerleiding: **NIET AANWEZIG** | Filter: **NOK**

TESTEN

Water- en slibbemonstering: **Niet uitgevoerd**
Opmerking: **Nvt**

Watermeting: **0 CM** | Gemeten olie: **20 CM**
Onderdruk TESTO: **20 mBAR** | Behaalde druk: **OK** | Ultrasoon SDT: **OK**

TOEBEHOREN

Overvulbeveiliging: **Sonde** | Overvulbeveiliging controle: **OK**
Peilmeting: **Niet aanwezig** | Lekdetectie: **Niet aanwezig**

OPMERKINGEN

- tank in onbruik dient zsm buitendienst gesteld worden


BESLUIT

De tank mag niet meer gevuld worden.

INFORMATIE OVER DE KEURING

Datum keuring: **23/01/2026** | Keurder: **Dieter Geerts** | Erkenningsnummer: **ERK/TS/107621**

HANDTEKENING KEURDER



HANDTEKENING EIGENAAR

Geen handtekening klant

TOEGEVOEGDE FOTO'S

